



**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**  
**Calea Unirii nr. 19 Craiova 200585**  
**ROMÂNIA**

☎: + 40 251 408 200 int. 361, 362, 346  
+ 40 251 419 936  
Fax: + 40 251 408 230  
[www.cjdolj.ro](http://www.cjdolj.ro)



---

**SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE**

**Nr. 3398/ 18.02.2019**

CĂTRE: OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

**Referitor la achiziția publică : „Surse neîntreruptibile de tensiune”**  
**– anunt publicat in SEAP la secțiunea Anunturi publicitare avand nr. ADV1062342 /**  
**14.02.2019.**

Ca urmare a solicitărilor de clarificări transmise de către unii dintre operatorii economici interesați, în conformitate cu art. 160 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, vă transmitem următorul răspuns la întrebarea aferentă:

**1. ÎNTREBARE :**

- Referitor la anuntul cu numarul : ADV1062342, va rugam sa ne comunicati daca se accepta sursa neîntrerubtila cu capacitatea putere iesire de 600W cu patru prize schuco.

**RASPUNS LA INTREBARE :**

**Ca urmare a intrebarii dvs, precizam urmatoarele :**

- Cerintele prezentate in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale, iar ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
- Conform punctului 2 din tabelul cu cerintele tehnice minimale cuprins in caietul de sarcini ” Caracteristici tehnice privind iesirea U.P.S. :

- *Capacitate putere de iesire: minim 480 W/800 VA;*
- *Tensiune nominala la iesire : 230V;*
- *Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea): 50/60 Hz +/-1 Hz;*
- *Conectori minim 2 buc tip schuko”*

Colectivul de elaborare,